**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**
**«Наурский дом детского творчества»**
366124, Чеченская Республика, ст.Наурская , ул.Джона Рида 47а, тел. (8-928) 0883549,E-mail: ddtnaur@mail.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AE77E46EE49C4CC58689CC3BCB32D63B
Владелец: Газабаева Луиза Аткеримовна
Действителен: с 20.09.2023 до 13.12.2024

# Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

**Ст.Наурская**

Директор МБУ ДО «Наурский ДДТ»
_____М.У.Умарова
Приказ № 11 от 02.03. 2021г.

# Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

## 1.Краткая характеристика объекта

**1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):**
366124, Чеченская Республика, Наурский муниципальный район,
Ст.Наурская ул Джона Рида 47а

**1.2.Наименование предоставляемых услуг:** дополнительное образование.

**1.3.Сведения об объекте:**

1.3.1.Отдельно стоящее здание: 2 этажа, 947м$^2$

1.3.2. Наличие прилегающего земельного участка **(да**, нет); общая площадь земельного участка –6092 кв. м.

**1.4.Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):**
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Наурский дом детского творчества».

**1.5.Адрес места нахождения организации:** 366124, Чеченская Республика, Наурский муниципальный район, ст.Наурская ул.Джона Рида,47а

**1.6.Основание для пользования объектом** (оперативное управление, аренда, собственность): собственность.

**1.7.Форма собственности** (государственная, муниципальная, частная):
муниципальная

**1.8.Административно-территориальная подведомственность** (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

**1.9.Наименование вышестоящей организации:** МУ «Наурский районный отдел образования».

**1.10.Адрес вышестоящей организации:** 366128, Чеченская Республика, Наурский район, ст.Наурская, ул.А-Х.Кадырова, 24 «а», тел.: (87143) 2-22-13.

## 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

**2.1.Сфера деятельности:** оказание услуг в сфере образования.

**2.2.Плановая мощность:** посещаемость **100** человек в день.

**2.3.Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):** на объекте.

**2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):** дети школьного возраста 5–18 лет.

**2.5.Категории обслуживаемых инвалидов:** (инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушением умственного развития (У)): с нарушениями зрения.

**2.6. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту**: нет.
Обучающимися, проживающие на территории ст. Наурской доставка осуществляется самостоятельно.

**2.7.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
2.7.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **100 м**
2.7.2. время движения (пешком): **5-10 мин**
2.7.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да,**
2.7.4. Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером- **нет**
2.7.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- **нет**
2.7.6. Перепады высоты на пути: есть,**нет**
2.7.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов по зрению в связи с отсутствием звуковой информации на пешеходных переходах, отсутствие обустройства пешеходных переходов тактильными направляющими.

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** установлены нормативные поручни на лестницах.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,** нормализована работа для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности **для инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта;** при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам проведены следующие мероприятия:

**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

отремонтированы подходы к объекту (установлено декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранены неровности дороги); выделены места отдыха (установлены скамейки), выделены места для парковки инвалидов, обозначены соответствующими международными символами.

## III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования обслуживание детей-инвалидов в образовательном учреждении не осуществляется.

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | ***Имеются*** |
| 2 | Сменные кресла-коляски | ***Отсутствуют*** |
| 3 | Адаптированные лифты | ***Отсутствуют*** |
| 4 | Поручни | ***Не имеются*** |
| 5 | Пандусы | ***Имеется,*** |
| 6 | Подъемные платформы (аппарели) | ***Отсутствуют*** |
| 7 | Раздвижные двери | ***Нет*** |
| 8 | Доступные входные группы | ***На входной двери установить устройство задерживающее закрывание двери (доводчик)*** |
| 9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | ***Не соответствуют нормативам*** |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | ***Ширина входной двери – 120 см., ширина дверей в здании – 80 см.,*** |
| 11 | Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения. | ***Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения. Необходимо установить светового и звукового маяка и тактильных табличек.*** |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | ***Вывески названием организации и графиком работы выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне не имеется. Необходимо сделать план здания.*** |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | ***Нет*** |
| 14 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели | ***Нет*** |
| 15 | Пути движения на территории | ***Тротуар для пешехода есть*** |
| 16 | Место отдыха | ***Для отдыха на территории школы установлены скамейки.*** |
| 17 | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка.включая обеспечение допуска на объекте сурдрпереводчика,тифлопереводчика. | ***Есть(договор о сетевой форме взаимодействия и сотрудничестве с ЧР ООО «Всероссийское общество глухих»*** |

## IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|---|---|---|
| 1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | ***Вывески с названием организации и графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, не имеются.*** |
| 2 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | ***Да*** |
| 3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | ***Да*** |
| 4 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | ***Есть***<br>***Приказ*** |
| 5 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником ОО | ***Есть*** |
| 6 | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект | ***Нет*** |
| 7 | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | ***Транспортные средства не имеется*** |
| 8 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальноеобучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | ***Нет*** |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | ***Нет*** |
| 10 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | ***Нет*** |
| 11 | Обеспечение предоставления услуг тьютора | ***Отсутствует*** |
| 12 | Иные | ***Нет*** |

## V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| **№ п/п** | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
|---|---|---|
| 1 | Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже):организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР | ***Установить светового и звукового маяка, установить устройствазадерживающих закрывание дверей. (до конца2022г.)*** |
| 2 | Привести пандус в соответствие нормативным требованиям; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника | ***до конца 2022 года*** |
| 2.1 | Установка тактильных табличек и направляющих полос | ***(до конца2022г.г.)*** |
| 3 | Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки | ***до 2025 года, в рамках текущего ремонта*** |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.<br>В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины | ***До 2025г.*** |

## 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | *ДУ* |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | *ДУ* |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ВНД* |
| 4. | с нарушениями зрения | *ДУ* |
| 5. | с нарушениями слуха | *ДУ* |
| 6. | с нарушениями умственного развития | *ДУ* |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

## 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДП-И (К,О,С,Г,У)*<br>*ДУ - (С)* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДП-И (Г,У)*<br>*ДЧ-(К) ДУ - (С)* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ДЧ-И (О,С,Г,У)*<br>*ДУ - (С,К)* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ВНД (К,О,С,Г,У)* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДП-И (О,Г,У)* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *ВДН - (С,К)* |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ДП-И (К,О,У)*<br>*ДЧ - (С,Г)* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ДЧ-И (К,О,Г,У)*<br>*ДУ - (С)* |

****** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**5.5.** Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

**5.6.Период проведения работ:** до 2025 года

**5.7.Ожидаемый результат**: доступность объекта маломобильным группам населения.

**5.8. Информация** (паспорт доступности) будет размещен на сайте МБУ ДО «Наурский ДДТ».

## 6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 12 августа 2021 года комиссией, состав которой утвержден приказом директора МБУ ДО «Наурский ДДТ». (Акт прилагается).

МБУ ДО «Наурский ДДТ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

## VIII. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов,

передвигающихся на креслах колясках; доступно частично для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями должна быть** размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, привести в соответствие все зоны,** нормализовать работу для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности **для инвалидов с нарушениями зрения** может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта;** при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам проведены следующие мероприятия:

**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

отремонтированы подходы к объекту (установлено декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранены неровности дороги); выделены места отдыха (установлены скамейки), выделены места для парковки инвалидов, обозначены соответствующими международными символами.

**Вход (входы) в здание:**

Сделать контрастную маркировку на края ступеней, убрать порог;

**Санитарно-гигиенические помещения: сделать внутри здания**

**Система информации на объекте:**

Планируется провести на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории своевременное аппаратуру визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).